SIJIL PENGELUAR / PEMBEKAL

NO. RUJUKAN : JBPM/IP/RNP: 700-7/2/3-387 (27)

NO. SIRI : PRA/DL/1607/2011 (P12)

TARIKH : 5/12/2023

ALAMAT PENGILANG / PEMBEKAL :
SUPERWOOD INDUSTRIES SDN BHD
24KM, JALAN TUARAN,
TELIPOK, TUARAN 88450,
KOTA KINABALU, SABAH.

LOKASI / PREMIS: PROJEK
CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA & KUARTERS PUTATAN DI ATAS SEBAHAGIAN LOT NT 213059771, JALAN SAILAN IMBAAN PUTATAN, DAERAH PUTATAN, SABAH.

NO. RUJUKAN JABATAN : NIL

KEPADA :
KETUA PENGARAH
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT NEGERI
(U/P : PENGARAH NEGERI / BAHAGIAN SAE SABAH)

Adalah saya memperakui bahawa bahan binaan / pintu rintangan api / alat pepasangan keselamatan kebakaran iaitu:

NO. Siri	Pintu Rintangan Api*	Alat-alat*	Bahan*	Sistem Binaan
TF (DL) 017888 TF (DL) 017893 (6 SETS)	Dua Daun (1 Jam)		Plywood Rockwool Fire Board Intumescent Strip Heavy Hardwood	Integrated Core Structure System

Bagi premis di atas telah dibekal / dipasang mengikut Sijil Perakuan Bahan No: PRA/SD/1607/2011 (P12) dan lain-lain kehendak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.

Nama : CHOP KOW KON

No. Kad Pengenalan : 600618-08-6192

T/Tangan Orang Yang Bertanggungjawab :

GAYADOR SDN. BHD.
(Company No. 115441-M)
Lot 11133, Jalan MU 1/6R, Seksyen 7,
Taman Perindustrian Meranti Utama
47120 Puchong, Selangor D.E.
Email: sales@gayamurni.com

SIJIL MEMASANG

NO. RUJUKAN : JBPM/IP/RNP: 700-7/2/3-387 (27)

ALAMAT PEMASANG :
SUPERWOOD INDUSTRIES SDN BHD
24KM, JALAN TUARAN,
TELIPOK, TUARAN 88450,
KOTA KINABALU, SABAH.

LOKASI / PREMIS: PROJEK
CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA & KUARTERS PUTATAN DI ATAS SEBAHAGIAN LOT NT 213059771, JALAN SAILAN IMBAAN PUTATAN, DAERAH PUTATAN, SABAH.

NO. RUJUKAN JABATAN : NIL

KEPADA :
KETUA PENGARAH
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT NEGERI
(U/P : PENGARAH NEGERI / BAHAGIAN SABAH)

Adalah saya memperakui bahawa bahan binaan/pintu rintangan api/ alat pepasangan keselamtan kebakaran iaitu:-

NO. Siri	Pintu Rintangan Api*	Alat-alat*	Bahan*	Sistem Binaan
TF (DL) 017888 TF (DL) 017893 (6 SETS)	Dua Daun (1 Jam)		Plywood Rockwool Fire Board Intumescent Strip Heavy Hardwood	Integrated Core Structure System

Bagi premis di atas telah dibekal / dipasang mengikut Sijil Perakuan Bahan No: PRA/SD/1607/2011 (P12) dan dan lain-lain kehendak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.

Nama : LEONG SIEW MEI

No. Kad Pengenalan : 820312-12-5616

T/Tangan Orang Yang Bertanggungjawab :

SUPERWOOD INDUSTRIES SDN BHD (154860-X)
嘉 木 板 業 有 限 公 司
Location : 25Km, Jalan Tuaran (Telipok) Tuaran, Sabah, Malaysia
Mailling : P.O. Box 11819, 88820 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
Tel: +(6088) 495000 (Hunting Line)
Fax: +(6088) 495005
Email: marketing@superwood.com.my

SIJIL PENGAWASAN

NO. RUJUKAN : JBPM/IP/RNP: 700-7/2/3-387 (27)

ALAMAT AKITEK / JURUTERA :

NO. SIRI : PRA/DL/1607/2011 (P12)

TARIKH 5/12/2023

LOKASI / PREMIS: PROJEK
CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA & KUARTERS PUTATAN DI ATAS SEBAHAGIAN LOT NT 213059771, JALAN SAILAN IMBAAN PUTATAN, DAERAH PUTATAN, SABAH.

NO. RUJUKAN JABATAN : NIL

KEPADA :
KETUA PENGARAH
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT NEGERI
(U/P : PENGARAH NEGERI / BAHAGIAN SABAH)

Adalah saya memperakui bahawa bahan binaan/pintu rintangan api/ alat pepasangan keselamtan kebakaran iaitu:-

NO. Siri	Pintu Rintangan Api*	Alat-alat*	Bahan*	Sistem Binaan
TF (DL) 017883 TF (DL) 017893 (6 SETS)	Dua Daun (1 Jam)		Plywood Rockwool Fire Board Intumescent Strip Heavy Hardwood	Integrated Core Structure System

Bagi premis di atas telah dijalankan/diawasi oleh saya/kami/ agen yang berhak/penyelia dan mengikut Sijil Perakuan Bahan No: PRA/SD/1607/2011 (P12) dan lain-lain kehendak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysi serta bertanggungjawab di atas pemasangan tersebut.

Nama

No. Kad Pengenalan :

T/Tangan Orang Yang:
Berkelayakan -
Akitek / Jurutera Berdaftar

No. Fail: JBPM/IP/RNP:700-7/2/3-387 (25)
(PEMBAHARUAN: KESEBELAS)

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

APPROVAL CERTIFICATE

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
dengan ini memperakukan
Fire and Rescue Department of Malaysia
hereby certify

CERTIFIED TO
ISO 9001 : 2015
CERT. NO: QMS 02121

CERTIFIED TO
ISO 9001 : 2015
CERT. NO: QMS 02121

DOUBLE-LEAF COMPOSITE FLUSH DOOR
WITH TIMBER DOOR FRAME
(1 HOURS) INTEGRITY & INSULATION
MODEL: GD FR D/L 60

Berdasarkan Piawaian
Complying with

MS 1073: PART 3:1996 (Amd.1:2003)

Syarikat Berdaftar
Registered company

GAYADOR SDN BHD (115441-M)
Lot 11133, Jalan MU 1/6R,
Seksyen 7,
Taman Perindustrian Meranti Utama,
47120 Puchong,
Selangor Darul Ehsan.

Tempoh sah perakuan: **01/10/2021 hingga 30/09/2023**

(PKPjB KAMARULZAMAN MALIK ABDULLAH)
Pengarah
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan
b.p. Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

Tarikh: 23 September 2021

** **Peringatan:**
Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

No. Fail: JBPM/IP/RNP:700-7/2/3-387 (25)
No.Siri: PRA/SD/1607/2011 (P11)

LAMPIRAN A1

Jenis Bahan Binaan	:	DOUBLE-LEAF COMPOSITE FLUSH DOOR WITH TIMBER DOOR FRAME (1 HOURS)
Jenama & Spesifikasi	:	"GAYADOR" MODEL: GD FR D/L 60 DOOR LEAF: 2375mm(H) x 2055mm(W) x 45.2mm(T) FRAME : 2425mm(H) x 2135mm(W) x 141mm(T)
Nama & Alamat Pengeluar	:	GAYADOR SDN BHD
Tahap Rintangan Api	:	AWAY: INTEGRITI 63 MINIT & INSULASI 63 MINIT TOWARDS: INTEGRITI 83 MINIT & INSULASI 83 MINIT
No. Laporan Ujian/Tarikh	:	SIRIM 2011FE0150 (22/06/2011), 2016FE0318, 2016FE0319, 2016FE0250, 2017FE0048 (23/01/2017), 2017FE0222 (26/04/2017) & 2018FE0368 (25/06/2018)
Skim Persijilan Barangan	:	SIRIM QAS INT. NO PC020414, NO. SIRI 067347 (SAH SEHINGGA 30/09/2022)
Had Kegunaan	:	PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI UJIAN BERSAMA AKSESORI SEPERTIMANA DALAM LAPORAN UJIAN SERTA PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI LAMPIRAN A2 & A3.

Tempoh sah perakuan: **01/10/2021 hingga 30/09/2023**