panel grille

Lampiran C1

SIJIL PENGELUAR / PEMBEKAL

NO. RUJUKAN : JBPM/IP/RNP: 700-7/2/3-568 (22)

NO. SIRI : BB/SL/2163/2016 (P6)

TARIKH : 5/12/2023

ALAMAT PENGILANG / PEMBEKAL :
SUPERWOOD INDUSTRIES SDN BHD
24KM, JALAN TUARAN,
TELIPOK, TUARAN 88450,
KOTA KINABALU, SABAH.

LOKASI / PREMIS: PROJEK
CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA & KUARTERS PUTATAN DI ATAS SEBAHAGIAN LOT NT 213059771, JALAN SAILAN IMBAAN PUTATAN, DAERAH PUTATAN, SABAH.

NO. RUJUKAN JABATAN : NIL

KEPADA :
KETUA PENGARAH
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT NEGERI
(U/P : PENGARAH NEGERI / BAHAGIAN SAE SABAH)

Adalah saya memperakui bahawa bahan binaan / pintu rintangan api / alat pepasangan keselamatan kebakaran iaitu:

NO. Siri	Pintu Rintangan Api*	Alat-alat*	Bahan*	Sistem Binaan
TF (SL) 034347 TF (SL) 034354 (8 SETS)	Satu Daun (1 Jam)		Plywood Rockwool Fire Board Intumescent Strip Heavy Hardwood	Integrated Core Structure System

Bagi premis di atas telah dibekal / dipasang mengikut Sijil Perakuan Bahan No: BB/SL/2163/2016 (P6) dan lain-lain kehendak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.

Nama : CHOP KOW KON

No. Kad Pengenalan : 600618-08-6192

T/Tangan Orang Yang Bertanggungjawab :

GAYADOR SDN. BHD.
(Company No. 115441-M)
Lot 11133, Jalan MU 1/6R, Seksyen 7,
Taman Perindustrian Meranti Utama
47120 Puchong, Selangor D.E.
Email: sales@gayamurni.com

SIJIL MEMASANG

NO. RUJUKAN : JBPM/IP/RNP: 700-7/2/3-568 (22)

ALAMAT PEMASANG :
SUPERWOOD INDUSTRIES SDN BHD
24KM, JALAN TUARAN,
TELIPOK, TUARAN 88450,
KOTA KINABALU, SABAH.

LOKASI / PREMIS: CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA & KUARTERS
PROJEK PUTATAN DI ATAS SEBAHAGIAN LOT NT 213059771,
JALAN SAILAN IMBAAN PUTATAN, DAERAH PUTATAN,
SABAH.

NO. RUJUKAN JABATAN : NIL

KEPADA : KETUA PENGARAH
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT NEGERI
(U/P : PENGARAH NEGERI / BAHAGIAN SABAH)

Adalah saya memperakui bahawa bahan binaan/pintu rintangan api/ alat pepasangan keselamtan kebakaran iaitu:-

NO. Siri	Pintu Rintangan Api*	Alat-alat*	Bahan*	Sistem Binaan
TF (SL) 034347 TF (SL) 034354 (8 SETS)	Satu Daun (1 Jam)		Plywood Rockwool Fire Board Intumescent Strip Heavy Hardwood	Integrated Core Structure System

Bagi premis di atas telah dibekal / dipasang mengikut Sijil Perakuan Bahan No: BB/SL/2163/2016 (P6) dan dan lain-lain kehendak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.

Nama : LEONG SIEW MEI

No. Kad Pengenalan : 820312-12-5616

T/Tangan Orang Yang Bertanggungjawab :

SUPERWOOD INDUSTRIES SDN BHD (154960-X)
華木板業有限公司
Location : 25Km, Jalan Tuaran (Telipok) Tuaran, Sabah, Malaysia
Mailing : P.O. Box 11819, 88820 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
Tel: +(6088) 495000 (Hunting Line)
Fax: +(6088) 495005
Email: marketing@superwood.com.my

SIJIL PENGAWASAN

NO. RUJUKAN : JBPM/IP/RNP: 700-7/2/3-568 (22)

ALAMAT AKITEK / JURUTERA :

NO. SIRI : BB/SL/2163/2016 (P6)

TARIKH 5/12/2023

LOKASI / PREMIS: PROJEK
CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA & KUARTERS PUTATAN DI ATAS SEBAHAGIAN LOT NT 213059771, JALAN SAILAN IMBAAN PUTATAN, DAERAH PUTATAN,

NO. RUJUKAN JABATAN : NIL

KEPADA :
KETUA PENGARAH
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT NEGERI
(U/P : PENGARAH NEGERI / BAHAGIAN SABAH)

Adalah saya memperakui bahawa bahan binaan/pintu rintangan api/ alat pepasangan keselamtan kebakaran iaitu:-

NO. Siri	Pintu Rintangan Api*	Alat-alat*	Bahan*	Sistem Binaan
TF (SL) 034354 TF (SL) 034354 (8 SETS)	Satu Daun (1 Jam)		Plywood Rockwool Fire Board Intumescent Strip Heavy Hardwood	Integrated Core Structure System

Bagi premis di atas telah dijalankan/diawasi oleh saya/kami/ agen yang berhak/penyelia dan mengikut Sijil Perakuan Bahan No: BB/SL/2163/2016 (P6) dan lain-lain kehendak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta bertanggungjawab di atas pemasangan tersebut.

Nama

No. Kad Pengenalan :

T/Tangan Orang Yang:
Berkelayakan -
Akitek / Jurutera Berdaftar

No. Fail: JBPM/IP/RNP:700-7/2/3-568 (22)
(PEMBAHARUAN: KEENAM)

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

APPROVAL CERTIFICATE

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
dengan ini memperakukan
Fire and Rescue Department of Malaysia
hereby certify

COMPOSITE FIRE RESISTANCE DOORSETS
(SINGLE LEAF / TIMBER FRAME)
(1 HOURS) INTEGRITY & INSULATION
BRAND: 'GAYADOR' MODEL: GD/TF/ONE/SL

Berdasarkan Piawaian
Complying with

MS 1073: PART 3:1996 (Amd.1:2003)

Syarikat Berdaftar
Registered company

GAYADOR SDN BHD (115441-M)
Lot 11133, Jalan MU 1/6R,
Seksyen 7,
Taman Perindustrian Meranti Utama,
47120 Puchong,
Selangor Darul Ehsan.

Tempoh sah perakuan: **15/05/2022 hingga 14/05/2024**

(PKPjB KAMARULZAMAN MALIK ABDULLAH)
Pengarah
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan
b.p. Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

Tarikh: 24 Mei 2022

CERTIFIED TO ISO 9001:2015
CERT. NO QMS 02101

CERTIFIED TO ISO 37001:2016
CERT. NO ABMS 00216

** **Peringatan:**
Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A!

No. Fail: JBPM/IP/RNP:700-7/2/3-568 (22) LAMPIRAN A1
No. Siri: BB/SL/2163/2016 (P6)

Jenis Bahan Binaan	COMPOSITE FIRE RESISTANT DOORSETS (SINGLE-LEAF / TIMBER FRAME) (1 JAM)
Jenama & Spesifikasi	"GAYADOR" MODEL: GD/TF/ONE/SL SAIZ DAUN : 2150mm(h) x 930mm(w) x 42.9mm (t) SAIZ FRAME : 2193mm(h) x 1006mm(w) x 140mm (d)
Nama & Alamat Pengeluar	GAYADOR SDN BHD
Tahap Rintangan Api	INTEGRITI 65 MINIT & INSULASI 65 MINIT
No. Laporan Ujian/Tarikh	SIRIM 2015FE0340 (13/07/2015), 2016FE0592 (02/12/2016), 2017FE0527 (04/10/2017), 2018FE0821 (12/04/2018), 2019FE0323 (30/05/2019), 2019FE0323-21 (02/08/2019), 2018FE0347 (06/06/2018), 2019FE0660 (08/11/2019) & 2020FE0232 (17/06/2020)
Skim Persijilan Barangan	SIRIM QAS INT. NO PG020412, NO. SIRI 073964 (SAH SEHINGGA 14/05/2023)
Had Kegunaan	PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI UJIAN BERSAMA AKSESORI SEPERTIMANA DALAM LAPORAN UJIAN SERTA PERLU MEMATUHI SYARAT SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI LAMPIRAN A2 & A3.

Tempoh sah perakuan: 15/05/2022 hingga 14/05/2024