Lampiran C1

SIJIL PENGELUAR / PEMBEKAL

NO. RUJUKAN : JBPM.IP.RNP : 700 - 7/2/2 – 84 (17)
NO. SIRI : AK/EL/1109/2015 (P7)
TARIKH :

ALAMAT PENGILANG :
VITALITE INDUSTRY SDN. BHD.
Lot 125 & 126, Hala Perusahaan Menglembu 11,
Kaw. Perindustrian Menglembu, 31450 Menglembu, Ipoh, Perak DR.

LOKASI / PREMIS PROJEK : CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA & KUARTERS PUTATAN DI ATAS SEBAHAGIAN LOT NT 213059771, JALAN SAILAN IMBAAN PUTATAN, DAERAH PUTATAN, SABAH

NO. RUJUKAN JABATAN :

KEPADA : IBU PEJABAT JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA NEGERI SABAH
JALAN LINTAS, LIKAS, BEG BERKUNCI 30, 88990 KOTA KINABALU, SABAH

Adalah saya memperakui bahawa bahan-bahan / sistem / alat-alat iaitu: -

No. Siri	Deskripsi	Aplikasi	Bahan	Sistem Binaan
	Lampu Kecemasan Brand : Vitalite	Membekalkan sumber cahaya semasa kegagalan kuasa elektrik	LED 20 pcs. NiCd : 3.6V 1000mAh	Tempoh Kecemasan 3 Jam Non – Maintained

Bagi premis di atas telah dibekal / dipasang mengikut Sijil Bomba Dan Penyelamat, Malaysia No : **JBPM.IP.RNP : 700 - 7/2/2 – 84 (17)** dan lain-lain kehendak Jabatan Bomba Dan Penyelamat, Malaysia.

Nama : LEE CHIN CHOONG
No. Kad Pengenalan : 720613-08-5883

T/Tangan Orang Yang Berkelayakan :

VITALITE INDUSTRY SDN. BHD. Co. No. 20070100375 (761755-P)

Lampiran C2

SIJIL MEMASANG

NO. RUJUKAN : JBPM.IP.RNP : 700 - 7/2/2 – 84 (17) ALAMAT :
NO. SIRI : AK/EL/1109/2015 (P7)
TARIKH :

LOKASI / PREMIS PROJEK : CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA & KUARTERS PUTATAN DI ATAS SEBAHAGIAN LOT NT 213059771, JALAN SAILAN IMBAAN PUTATAN, DAERAH PUTATAN, SABAH

NO. RUJUKAN JABATAN :

KEPADA : IBU PEJABAT JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA NEGERI SABAH
JALAN LINTAS, LIKAS, BEG BERKUNCI 30, 88990 KOTA KINABALU, SABAH

Adalah saya memperakui bahawa bahan-bahan / sistem / alat-alat iaitu: -

No. Siri	Deskripsi	Aplikasi	Bahan	Sistem Binaan
	Lampu Kecemasan Brand : Vitalite	Membekalkan sumber cahaya semasa kegagalan kuasa elektrik	LED 20 pcs. NiCd : 3.6V 1000mAh	Tempoh Kecemasan 3 Jam Non – Maintained

Bagi premis di atas telah dibekal / dipasang mengikut Sijil Bomba Dan Penyelamat, Malaysia No :
JBPM.IP.RNP : 700 - 7/2/2 – 84 (17) dan lain-lain kehendak Jabatan Bomba Dan Penyelamat, Malaysia.

Nama :

No. Kad Pengenalan :

T/Tangan Orang Yang Berkelayakan :

Lampiran C3

SIJIL PENGAWASAN

NO. RUJUKAN : JBPM.IP.RNP : 700 - 7/2/2 – 84 (17)
NO. SIRI : AK/EL/1109/2015 (P7)
TARIKH :

ALAMAT :

LOKASI / PREMIS PROJEK : CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA & KUARTERS PUTATAN DI ATAS SEBAHAGIAN LOT NT 213059771, JALAN SAILAN IMBAAN PUTATAN, DAERAH PUTATAN, SABAH

NO. RUJUKAN JABATAN :

KEPADA : IBU PEJABAT JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA NEGERI SABAH
JALAN LINTAS, LIKAS, BEG BERKUNCI 30, 88990 KOTA KINABALU, SABAH

Adalah saya memperakui bahawa bahan-bahan / sistem / alat-alat iaitu: -

No. Siri	Deskripsi	Aplikasi	Bahan	Sistem Binaan
	Lampu Kecemasan Brand : Vitalite	Membekalkan sumber cahaya semasa kegagalan kuasa elektrik	LED 20 pcs. NiCd : 3.6V 1000mAh	Tempoh Kecemasan 3 Jam Non – Maintained

Bagi premis di atas telah dijalankan / diawasi oleh saya / kami / agen yang berhak/ penyelia dan mengikut Sijil Jabatan Bomba dan Penyelamat, Malaysia **JBPM.IP.RNP : 700 - 7/2/2 – 84 (17)** dan lain-lain kehendak Jabatan Bomba dan Penyelamat, Malaysia serta bertanggungjawab di atas pemasangan tersebut.

Nama :

No. Kad Pengenalan :

T/Tangan Orang Yang Berkelayakan / Arkitek Berdaftar :

No. Fail: **JBPM.IP.RNP: 700-7/2/2-84 (17)**
(PEMBAHARUAN: KETUJUH)

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

APPROVAL CERTIFICATE

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
dengan ini memperakukan
Fire and Rescue Department of Malaysia
hereby certify

LAMPU KECEMASAN / EMERGENCY LIGHT
(MODEL: VELR 330/S & VEL 360/R)

Berdasarkan Piawaian
Complying with

MS 619: PART 2-22: 2005 & MS IEC 60598-1: 2015

Syarikat Berdaftar
Registered company

VITALITE INDUSTRY SDN BHD (761755-P)
Lot 125 & 126, Hala Perusahaan Menglembu 11
Kawasan Perindustrian Menglembu
31450 Ipoh
Perak Darul Ridzuan

Tempoh sah perakuan: **01/04/2022 hingga 01/04/2024**

(PKPjB KAMARULZAMAN MALIK ABDULLAH)
Pengarah
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan
b.p. Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

Tarikh: 20 April 2022

** **Peringatan:**
Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

No. Fail: **JBPM.IP.RNP: 700-7/2/2-84 (17)**
No.Siri: **AK/EL/1109/2015 (P7)**

LAMPIRAN A1

Jenis Alat Kelengkapan	:	**LAMPU KECEMASAN / EMERGENCY LIGHT (EMERGENCY LIGHTING LUMINAIRES)**
Model & Spesifikasi	:	**JENAMA : VITALITE** **MODEL :-** **1. VEL 330/S** **2. VEL 360/R**
Nama & Alamat Pengeluar	:	**VITALITE INDUSTRY SDN BHD (761755-P)**
No. Laporan Ujian / Tarikh	:	**SIRIM 2015EEB0547 (19/11/2015), SIRIM 2017EEB0627 (20/12/2017) & SIRIM 2022EB0148 (30/03/2022)**
Skim Persijilan Barangan	:	**SIRIM QAS INT. NO. LESEN: PC002247, NO. SIRI: 072085 (SAH SEHINGGA 01/04/2023)**
Had Kegunaan	:	**PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI SEPERTIMANA DALAM LAPORAN UJIAN DAN UBBL 1984 SERTA PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI LAMPIRAN A2 & A3.**

Tempoh sah perakuan: **01/04/2022 hingga 01/04/2024**

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA