JABATAN ALAM SEKITAR NEGERI SABAH
DEPARTMENT OF ENVIRONMENT
KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR
Aras 4, Blok A
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah
Jalan UMS
88450 KOTA KINABALU
SABAH

Tel : 088-488166
Faks : 088-488177
Laman Web : http://www.doe.gov.my

Rujukan Tuan: MDPTN(D) : 200-0/8(2020)(01)
Rujukan Kami: ASSH(B)91/110/907/213(08)
Tarikh : 10 Februari 2021

RECEIVED 0 8 MAR 2021

Pegawai Eksekutif
Majlis Daerah Putatan
Bangunan Mini Dewan
Pejabat Daerah Putatan
Jalan Bengkel JKR – Pasir Putih
88200 PUTATAN

(Tel / Fax : 088 – 772813 / 772825)

Tuan,

ULASAN DAN INPUT TEKNIKAL BAGI AKTIVITI CADANGAN PROJEK PEMBINAAN BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN DI ATAS SEBAHAGIAN LOT NT.213059771, JALAN SAILAN IMBAAN PUTATAN, DAERAH PUTATAN, SABAH

Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara yang disebutkan di atas dan surat tuan yang bertarikh 16 November 2020 yang diterima oleh Jabatan ini pada 08 Februari 2021 juga adalah berkaitan.

2. Selaras dengan peruntukan kuasa di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, ulasan Jabatan ini adalah seperti berikut :-

2.1 Aktiviti pembangunan berkenaan hendaklah terhad kepada kawasan pembangunan di **Lot NT.213059771;**

2.2 **Pemberitahuan Bertulis** hendaklah dikemukakan kepada Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekeliling terlebih dahulu dalam tempoh **tiga puluh (30) hari sebelum sebarang pemasangan Alat Pembakaran Bahanapi (APB) seperti janakuasa termasuk *stand-by generator set*** dan **Sistem Kawalan Pencemaran Udara (SKPU)** seperti *bagfilter* dalam *batching plant*. Sebarang pelepasan dari peralatan yang disebutkan di atas hendaklah **mematuhi sepenuhnya nilai batas dan standard teknikal yang ditetapkan di Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih), 2014**;

2.3 **Sebarang pembuangan atau pelepasan kumbahan** daripada tapak projek yang mempunyai bilangan penduduk setara 150 atau lebih (≥ 150 P.E.) ke alam sekeliling **hendaklah mematuhi syarat-syarat dan had pelepasan yang ditetapkan dalam Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan) 2009** termasuklah **Pemberitahuan Bertulis** bagi pembinaan **Loji Pengolahan Kumbahan *(Sewage Treatment Plant)*** dan hendaklah dikemukakan kepada Jabatan ini dalam tempoh **tiga puluh (30) hari sebelum pembinaan**;

2.4 **Paras bunyi bising** hendaklah mematuhi **"Guidelines For Environmental Noise Limits and Control, Third edition, 2019"** yang diterbitkan oleh Jabatan Alam Sekitar;

2.5 **Buangan terjadual** seperti gris, minyak terpakai dan minyak pelincir yang terhasil sepanjang pelaksanaan projek termasuk juga sisa klinikal dari operasi klinik **hendaklah dikendalikan mengikut Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual), 2005** di mana :-

2.5.1 Pengeluaran buangan terjadual hendaklah diberitahu kepada Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekeliling secara bertulis melalui borang pemberitahuan yang ditetapkan;

2.5.2 Buangan Terjadual hendaklah distor dalam bekas yang kukuh dan dapat mencegah dari tumpah atau bocor ke alam sekeliling serta dilabel untuk pengenalan dan amaran;

2.5.3 Kawasan penstoran hendaklah direkabentuk, dibina dan diselenggara dengan baik untuk mencegah buangan terjadual tumpah atau bocor ke alam sekeliling. Benteng konkrit hendaklah dibina di sekeliling tangki-tangki simpanan minyak untuk mengawal sebarang tumpahan dan berupaya menampung sekurang-kurangnya 110% kandungan tangki terbesar di dalam benteng berkenaan. Tapak letak tangki hendaklah diperbuat daripada konkrit dan kemudahan untuk mengepam bahan yang tumpah hendaklah disediakan;

2.5.4 Rekod inventori mengenai maklumat yang distor atau dilupus hendaklah disediakan mengikut Jadual Kelima dan dikemaskini pada setiap masa.

2.5.5 Buangan terjadual hanya boleh dilupuskan di premis yang ditetapkan (yang dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar) sahaja;

2.5.6 Mendaftar dan menggunakan perkhidmatan atas talian (*online system*) Electronic Scheduled Waste Information System (eSWIS) bagi pemberitahuan dan inventori pengeluaran Buangan Terjadual yang dihasilkan di premis.

2.6 **Pembakaran terbuka sisa binaan adalah dilarang sama sekali** di bawah **Seksyen 29(A)(1), Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974**;

2.7 Penggunaan **bahan-bahan refrigeran yang merbahaya** kepada alam sekeliling sebagai refrigeran dalam mana-mana pemasangan baru sesuatu pendingin atau sistem penyejukan seperti yang dinyatakan di bawah **Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Pengurusan Refrigeran) 1999** adalah dilarang; dan

2.8 **Sistem pengurusan sisa pepejal yang baik perlu diamalkan pada setiap masa** dan sisa pepejal hendaklah dikumpulkan untuk dikitar semula atau dilupuskan di tempat yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan.

3. Kerjasama tuan di dalam memastikan kualiti alam sekitar kita sentiasa terpelihara adalah amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian dimaklumkan.

"PRIHATIN RAKYAT : DARURAT MEMERANGI COVID-19"

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,

(YARAS BIN HJ. YUSUP)
Ketua Penolong Pengarah (Pembangunan)
b.p. Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah

ASSH(B)91/110/907/213(08)
10 Februari 2021

s.k.

1. Pengarah Urusan
   Asalim Omar Architect
   F-27-1, Royal Plaza Putatan
   KM 11.2, Jalan Putatan
   88200 PUTATAN Faks : 088 -761752

2. Penguasa Kanan Bomba II
   Bahagian Pembangunan
   Ibu Pejabat Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia
   Tingkat 4, Lebuh Wawasan, Presint 7
   62250 PUTRAJAYA