ALASIM OMAR ARCHITECT
F-27-1, Block F, 1st Floor,
Royal Plaza Putatan, KM 11.2, Jalan Putatan,
88200, Kota Kinabalu, Sabah.
email : alasim.architect@gmail.com
Tel : 088 760 752 Fax : 088 761 752

Ruj Tuan: KPKT.600-3/88/2 Jld.2(73)
Ruj Kami: AoA/BBPut/USBsr2
Tarikh: 4hb April 2024

Kepada : **KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN**
BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PERLAKSANAAN PROJEK,
Aras 5-8, No.51,
Persiaran Perdana, Pesint 4,
62100, Putrajaya.


Perhatian : **Ar. Ts. Norzaiti Binti Ahmad Zubaidi**
Ketua Penolong Pengarah Kanan, Unit Seni Bina

Puan,

Projek : **PROJEK BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH.**

Perkara: **Cadangan mengekalkan reka bentuk untuk item Bil.3 - Tandas Lelaki (Balai)**

Merujuk kepada surat Puan rujukan KPKT.600-3/88/2 Jld.2(73) bertarikh : 24 Januari 2024, dan Lawatan Pemeriksaan Akhir Siap Kerja yang berlangsung pada 17-18 Januari 2024 bersama wakil pejabat USB, En. Amir Farid Bin Sabuddin dan En. Mohd Harmizi bin Mat Zakaria serta wakil pejabat kami, En. Pg. Muhammad Muzmal bin Pg. Jaludin.



Rekabentuk Pelan Asal

Berdasarkan pemerhatian pihak kami, kami mendapati apa yang telah dibuat oleh pihak kontraktor adalah lebih bersesuaian kerana pengguna mendapat pilihan menggunakan diantara wc dan urinal.
Urinal tidak dapat digunakan kerana jarak dengan sinki adalah terlalu dekat serta pengguna tidak akan berasa selesa (Mengganggu Privasi). Oleh itu, pihak kami mencadangkan untuk tidak membuat sebarang perubahan pada *layout* ini.

SKOP KERJA : **Senibina / ~~Awam & Struktur / Mekanikal / Elektrikal~~ TARIKH : **17.01.2024 – 18.01.2024**

Bil.	PENEMUAN / KECACATAN	LOKASI	GAMBAR DIAMBIL (YA/TIDAK)	CATATAN
3.		Tandas Balai (Lelaki)	Ya	Binaan panel pembahagi di antara WC dan urinal closet di tandas lelaki tidak dipasang sepertimana lukisna pembinaan. Dikategorikan sebagai **Major Defects** kerana boleh menggangu fungsi harian pengguna disamping tidak mengikut *Construction Drawing*

Keadaan di tapak

Sila hubungi kami sekiranya pihak tuan/puan mempunyai sebarang soalan.
Terima Kasih.

Yang benar,
ALASIM OMAR ARCHITECT

LEMBAGA ARKITEK MALAYSIA

Ar. Datu Alasim bin Datu Omar
LAM Reg. Number : A/D 17
Mobile : +6 01 7474 4747

cc : Fail

Ar.Datu Alasim bin Datu Omar
B.Arch(UiTM) Dip.Arch(ITM)
LAM (A/D 17) PAM (M 2494)