ALASIM OMAR ARCHITECT
F-27-1, Block F, 1st Floor,
Royal Plaza Putatan, KM 11.2, Jalan Putatan,
88200, Kota Kinabalu, Sabah.
email : alasim.architect@gmail.com
Tel : 088 760 752 Fax : 088 761 752

Ruj Tuan: KPKT.600-3/88/2 Jld.2 (10)
Ruj Kami: AoA/BBPut/PR2-5
Tarikh: 15/11/2022

Kepada : **KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN**
BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PERLAKSANAAN PROJEK,
Aras 5-8, No.51,
Persiaran Perdana, Presint 4,
62100, Putrajaya.

Perhatian : **Ar. Wan Mohammad Norshah Abdul Satar**
Ketua Penolong Pengarah Unit Seni Bina

Tuan,
Projek : **PROJEK BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH.**

Perkara: **Status Kelulusan Pindaan Rekabentuk 2, 3, 4 dan 5**

Dengan segala hormatnya, merujuk kepada perkara di atas.

2. Untuk pengetahuan pihak tuan, kami telah menghantar pindaan rekabentuk melalui emel pada 17 Ogos 2022 untuk kelulusan dari pihak tuan. Berikut merupakan pindaan rekabentuk yang telah dihantar: -

i. **Pindaan Rekabentuk 2** - Menara Latihan
- menambah RWDP dari flat roof tingkat atas.

ii. **Pindaan Rekabentuk 3** - Toilet Tiles
- menaikkan ketinggian dari 1550mm kepada 2100mm untuk mengelak dinding berlumut.

iii. **Pindaan Rekabentuk 4** - Kitchen Ceiling di ground floor
- tambahan ceiling untuk menutup soil pipe di tandas tingkat 1.

iv. **Pindaan Rekabentuk 5** - Aluminium Ceiling di Balai Bomba
- menukar jenis ceiling dari metal ceiling kepada aluminium ceiling agar sama standard dengan Balai Bomba yang lain.

3. Oleh yang demikian, kami ingin membuat pertanyaan susulan mengenai status kelulusan pindaan rekabentuk tersebut bagi memudahkan langkah selanjutnya.

4. Kerjasama dari pihak tuan amatlah dihargai. Sila hubungi kami sekiranya pihak tuan memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Sekian dan terima kasih.
Yang benar,
ALASIM OMAR ARCHITECT

LEMBAGA ARKITEK MALAYSIA

Ar. IDr. Datu Alasim bin Datu Omar
LAM Reg. Number : A/D 17
LAM Reg. Number : ID/D 6
Mobile : +6 013 - 39 75752

cc : File

Ar.IDr.Datu Alasim bin Datu Omar
B.Arch(UiTM) Dip.Arch(ITM)
LAM (A/D 17) LAM (ID/D 6)