BORANG PINDAAN REKABENTUK

A. KEPERLUAN PINDAAN REKABENTUK

Tajuk Projek : **PROJEK BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH**

No. Projek/Ruj. Fail: KPKT.600-3/88/1(41) PR 3	Tarikh : **18/07/2022**	No. Permohonan: **3**

Bidang: Senibina / Awam/Struktur/Mekanikal/Elektrikal / dan lain-lain (nyatakan) (*)

Skop Kerja: Senibina

Kategori pindaan: Rekabentuk/Spesifikasi/Bahan binaan dan lain-lain (nyatakan) (*)

Rekabentuk

Keterangan perubahan kerja yang terlibat:

Kuarters - Tandas
Menambah ketinggian *Tiles* di dinding dari 1500mm kepada 2100mm.

(Guna lampiran tambahan jika perlu)

Justifikasi perubahan: Keperluan pelanggan/ Masalah tapak / Penambahbaikan rekabentuk dan lain-lain (nyatakan) (*)

Ketinggian *Tiles* perlu dinaikkan kepada 2100mm kerana ketinggian 1500mm di tandas kuarters adalah tidak sesuai untuk mengelakkan dinding berlumut.

(Guna lampiran tambahan jika perlu)

No.Lukisan (semua lukisan berkaitan) / Spesifikasi :

PR3 - *Toilet* kuarters, Balai Bomba

(Guna lampiran tambahan jika perlu)

Dipohon oleh;	Disokong/Tidak Disokong
.....	.....
(Perunding /~~Kontraktor~~)	(KUR)
Tarikh : 18/07/2022	Tarikh :