ALASIM OMAR ARCHITECT
F-27-1, Block F, 1st Floor,
Royal Plaza Putatan, KM11.2, Jalan Putatan,
88200, Kota Kinabalu, Sabah
Email: aoarkitek@gmail.com
Tel: 088 760 752 Fax : 088 761 752

Ruj. Tuan: KPKT.600-3/88/2 Jld.2(79)
Ruj. Kami : AoA/BBPut/pr9

08 May 2024

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PERLAKSANAAN PROJEK.
Aras 5-8, No.51,
Persiaran Perdana, Pesint 4,
62100, Putrajaya.

Attn: Ar. Ts. Norzaiti Binti Ahmad Zubaidi
Ketua Penolong Pengarah Kanan, Unit Seni Bina

Puan,
Projek: PROJEK BALAI BOMBA DAN KUAKTERS PUTATAN, SABAH.
Perkara: Pindaan Rekabentuk 9 - *Sanitary Ware tandas* OKU

Merujuk kepada surat Puan rujukan **KPKT.600-3 / 88 /2(60)** bertarikh 30 April 2024. Bersama sama ini kami ingin membuat pindaan rekabentuk WC pada tandas OKU.

2. Untuk makluman, *sanitary ware* (WC) telah diluluskan dan dipasang di tapak. Walau bagaimanapun, setelah siap pemasangan meter air dan ujian dilakukan, WC yang dicadangkan (*flush valve*) tidak sesuai kerana tekanan air tidak mencukupi. Sila rujuk memo perunding M&E (JPI/A288/S.M/5) bertarikh 15 Feb 2024.

3. Oleh itu, pihak kami mengesyorkan jenis WC *with cannister tank* seperti cadangan berikut:-
   a) Brand Inno, Model WC1046
   b) Brand Claytan, Model WC9501S/LC3005ND

4. Pihak kami mengesyorkan **brand Inno** untuk pertimbangan pihak Puan. Sila rujuk borang kelulusan bahan yang dilampirkan beserta dokumen-dokumen untuk pindaan rekabentuk 9 seperti berikut:

   a) Borang Pindaan Rekabentuk. BK-PEMB-PK(P)-08-14
   b) Borang Kelulusan Bahan dan Katalog. BK-PEMB-PK(P)-08-07
   c) Lukisan Pindaan Rekabentuk.

Sila hubungi pihak kami sekiranya pihak Puan memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Sekian dan Terima Kasih.

LEMBAGA ARKITEK MALAYSIA

ALASIM OMAR ARCHITECT

Ar. IDr. Datu Alasim bin Datu Omar
LAM Reg. Number : A/D 17
LAM reg. Number : ID/D 6
Mobile : +6 017 474 4747

sk. MTR Engineering Sdn Bhd
Perunding