ALASIM OMAR ARCHITECT
F-27-1, Block F, 1st Floor,
Royal Plaza Putatan, KM11.2, Jalan Putatan,
88200, Kota Kinabalu, Sabah
Email: aoarkitek@gmail.com
Tel: 088 760 752 Fax : 088 761 752

Ruj. Tuan: KPKT.600-3/88/2 Jld.2(79)
Ruj. Kami : AoA/BBPut/KB-pr9

16 May 2024

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PERLAKSANAAN PROJEK.
Aras 5-8, No.51,
Persiaran Perdana, Pesint 4,
62100, Putrajaya.

Attn: Ar. Ts. Norzaiti Binti Ahmad Zubaidi
Ketua Penolong Pengarah Kanan, Unit Seni Bina

Puan,
Projek: PROJEK BALAI BOMBA DAN KUAKTERS PUTATAN, SABAH.
Perkara: Permohonan Kelulusan Bahan bagi Pindaan Rekabentuk 9 - *Sanitary Ware tandas* OKU

Merujuk kepada surat Puan rujukan **KPKT.600-3 / 88 /2 Jld.2 (87)** bertarikh 14 Mei 2024 mengenai kelulusan pindaan rekabentuk No.9. Bersama sama ini kami ingin memohon kelulusan bahan bagi pindaan tersebut.

2. Untuk makluman, *sanitary ware* (WC) telah diluluskan dan dipasang di tapak. Walau bagaimanapun, setelah siap pemasangan meter air dan ujian dilakukan, WC yang dicadangkan (*flush valve*) tidak sesuai kerana tekanan air tidak mencukupi. Sila rujuk memo perunding M&E (JPI/A288/S.M/5) bertarikh 15 Feb 2024(Dilampirkan).

3. Pihak kami mengesyorkan **brand Inno (Code : INNO-WC1046)** untuk pertimbangan pihak Puan. Sila rujuk borang kelulusan bahan yang dilampirkan beserta dokumen-dokumen berikut:

a) Surat pengemukaan dari pihak kontraktor.
b) Borang Kelulusan Bahan (BK-PEMB-PK(P)-08-07)
c) Katalog :-
   - Sijil SSM
   - Sijil Sirim
   - Perakuan Penyenaraian Pembekal untuk Produk-Produk Kegunaan Industri Perkhidmatan Air.
   - Perakuan Pematuhan Standard (Bahan Binaan) – CIDB & Contoh-contoh projek.

Sila hubungi pihak kami sekiranya pihak Puan memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Sekian dan Terima Kasih.

LEMBAGA ARKITEK MALAYSIA

ALASIM OMAR ARCHITECT

Ar. IDr. Datu Alasim bin Datu Omar
LAM Reg. Number : A/D 17
LAM reg. Number : ID/D 6
Mobile : +6 017 474 4747

sk. MTR Engineering Sdn Bhd
Perunding