	BK-PEMB-PK(P)-08-07	Pindaan	00
	BORANG KELULUSAN BAHAN/PEMERIKSAAN MOCK-UP	Mukasurat	1 / 1
		Tarikh	

BORANG KELULUSAN BAHAN/PEMERIKSAAN MOCK-UP

Note: *Potong mana yg tidak berkenaan.

PROJEK: MEMBINA BALAI BOMBA DAN KUARTERS PUTATAN, SABAH. No. Kontrak : KPKT/BPEMB/JBPM/6/14/2021		**Kontraktor :** MTR ENGINEERING SDN.BHD.	
BUTIRAN KERJA KELULUSAN BAHAN/MOCK-UP/ DESKRIPSI ITEM SAMPEL:		**Lokasi Mock-~~up~~/ Bahan/Kerja :**	**Tarikh :**
Model: **Kod Item:** Toplite Fibreglass Translucent	**Pengilang:** Ampelite (Malaysia) Sdn Bhd.	**Negara Asal:** MALAYSIA	**Pengedar Tempatan:** Sky light.

PERAKUAN PERUNDING (ARKITEK) (*Jika projek R&B*):

Saya dengan ini mengesahkan bahawa cadangan bahan/peralatan/*mock-up* adalah mematuhi kehendak spesifikasi dan berfungsi seperti kehendak kontrak.

Disertakan

Katalog [✓] Lukisan [ ] Sampel Bahan [ ] Spesifikasi [✓] Sijil [✓]

Sampel kerja [ ] *Mock-up* [ ]

4880 gsm 38%. light transmission
3.0 mm thickness
Cool lite·white - lowest heat trans. 23.5%.

Tandatangan CPP/ Perunding /Arkitek/M&E/C&S * LEMBAGA ARKITEK MALAYSIA Ar. Datu Alasim Datu Omar ARKITEK No. Pendaftaran LAM : A/D 17	**Jawatan/Cap Rasmi :** ALASIM ARCHITECTS LAM A/D 17
Nama :	Tarikh :

PERAKUAN KONTRAKTOR:

Saya dengan ini berjanji akan mematuhi kehendak CPP/Perunding* dan memastikan *bahan/peralatan/mock up/kerja yang dicadangkan mengikut spesifikasi dan berfungsi seperti di dalam kontrak.

Tandatangan Wakil Kontraktor MTR ENGINEERING SDN. BHD. NO. 129966-K	**Jawatan/Cap Rasmi** Pengurus pembinaan
Nama : **Sufian Bin Sutresno**	Tarikh :

KEPUTUSAN ~~JKR~~ CPP:

Dipersetujui (*concurred*) [ ]

Walaupun perkara di atas telah dipersetujui, adalah menjadi tanggungjawab kontraktor bagi memastikan *bahan/peralatan/mock up/kerja mematuhi kehendak spesifikasi dan berfungsi seperti yang telah dinyatakan di dalam kontrak.

Ditolak dan perlu kemukakan semula [ ]

Tandatangan KUR*(Arkitek/M&E/C&S)/Wakil PP	Jawatan/Cap Rasmi
Nama :	Tarikh

*Nota: Potong mana yang tidak berkenaan.