No. Fail: **JBPM/IP/RNP:700-7/2/3-648 (9)**
(PEMBAHARUAN: KETIGA)

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

APPROVAL CERTIFICATE

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
dengan ini memperakukan
Fire and Rescue Department of Malaysia
hereby certify

CERTIFIED TO
ISO 9001 : 2015
CERT. NO: QMS 02121

CERTIFIED TO
ISO 9001 : 2015
CERT. NO: QMS 02121

COMPOSITE FIRE RESISTANCE DOORSETS
(DOUBLE LEAF / METAL FRAME)
(1 HOURS) INTEGRITY & INSULATION
MODEL: GEREDOR/DL/1H/8MM/MF

Berdasarkan Piawaian
Complying with

MS 1073: PART 3:1996 (Amd.1:2003)

Syarikat Berdaftar
Registered company

HIGH RESERVE MARKETING SDN BHD (106032-T)
No.2 & 4, Jalan BK 1/19 ,
Kinrara Industrial Park,
Bandar Kinrara,
47100 Puchong,
Selangor Darul Ehsan.

Tempoh sah perakuan: **16/09/2020 hingga 15/09/2021**

(DATO' YUSOF BIN SIDEK)
Pengarah
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan,
b.p. Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.

Tarikh: 10 Oktober 2020

** **Peringatan:**
Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

No. Fail: **JBPM/IP/RNP:700-7/2/3-648 (9)**
No.Siri: **BB/DL/2406/2017 (P3)**

LAMPIRAN A1

Jenis Bahan Binaan	:	**COMPOSITE FIRE RESISTANT DOORSETS (DOUBLE-LEAF / METAL FRAME) (1 HOURS)**
Jenama & Spesifikasi	:	**GEREDOR/DL/1H/8MM/MF** **DOOR LEAF : 2360mm(H) x 2351mm(W) x 48.5mm(T)** **DOOR FRAME : 2407mm(H) x 2439mm(W) x 140mm(T)**
Nama & Alamat Pengeluar	:	**WARISANDOR SDN BHD**
Tahap Rintangan Api	:	**INTEGRITI 61 MINIT & INSULASI 61 MINIT**
No. Laporan Ujian/Tarikh	:	**SIRIM 2017FE0308 (08/06/2017)**
Skim Persijilan Barangan	:	**SIRIM QAS INT. NO PC003165, NO.SIRI 057939 (SAH SEHINGGA 15/09/2021)**
Had Kegunaan	:	**PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI UJIAN BERSAMA AKSESORI SEPERTIMANA DALAM LAPORANUJIAN SERTA PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI LAMPIRAN A2 & A3.**

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA
BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN

Tempoh sah perakuan: **16/09/2020 hingga 15/09/2021**