No. Fail: **JBPM/IP/RNP:700-7/2/3-523 (15)**
(PEMBAHARUAN : KEENAM)

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
dengan ini memperakukan
Fire and Rescue Department of Malaysia
hereby certify

CERTIFIED TO
ISO 9001 : 2015
CERT. NO: QMS 02121

CERTIFIED TO
ISO9001 : 2015
CERT. NO: QMS 02121

COMPOSITE FIRE RESISTANCE DOORSETS
(SINGLE LEAF / METAL FRAME)
(1 HOURS) INTEGRITY & INSULATION
MODEL: GEREDOR/MFKL/SL/1H/8MM/GERE

Berdasarkan Piawaian
Complying with

MS 1073: PART 3: 1996 (Amd.1:2003)

Syarikat Berdaftar
Registered company

HIGH RESERVE MARKETING SDN BHD (106032-T)
NO.2 & 4, Jalan BK 1/19,
Kawasan Perindustrian Kinrara, Bandar Kinrara,
47100 Puchong,
Selangor Darul Ehsan

Tempoh sah perakuan: **03/10/2020 hingga 02/10/2021**

(DATO' YUSOF BIN SIDEK)
Pengarah
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan,
b.p. Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.

Tarikh: 01 Oktober 2020

Peringatan:
Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

No. Fail: **JBPM/IP/RNP:700-7/2/3-523(15)**
No.Siri: **BB/SL/2030/2015 (P6)**

LAMPIRAN A1

Jenis Bahan Binaan	:	**COMPOSITE FIRE RESISTANT DOORSETS (SINGLE-LEAF / METAL FRAME) (1 JAM)**
Jenama & Spesifikasi	:	**'GEREDOR' MODEL:GEREDOR MFKL/SL/1H/8MM/GERE** **Daun : 2386mm(H) X 1134mm(W) X 49.3mm(T)** **Frame : 2434mm(H) X 1220mm(W) X 140mm(T)**
Nama & Alamat Pengeluar	:	**WARISANDOR SDN. BHD.**
Tahap Rintangan Api	:	**INTEGRITI 70 MINIT DAN INSULASI 70 MINIT**
No. Laporan ujian/Tarikh	:	**SIRIM 2015FE0195 (31/03/2015)**
Skim Persijilan Barangan	:	**SIRIM QAS INT. NO.PC001973, NO.SIRI 057934 (SAH SEHINGGA 02/10/202)**
Had Kegunaan	:	**PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI UJIAN BERSAMA AKSESORI SEPERTI MANA DALAM LAPORAN UJIAN SERTA PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI LAMPIRAN A2 & A3.**



Tempoh sah perakuan: **03/10/2020 hingga 02/10/2021**