KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN PROJEK
ARAS 5-9, NO.51, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62100 PUTRAJAYA

Telefon : 03-8891 5000
Faks : 03-8891 3533
E-mail : nurhamli@kpkt.gov.my

Ruj. Kami : KPKT.600-3/103/2 (50)

Tarikh : 13 Ogos 2020

Name	Date	Sign
NIR	2/9	
ANR		
MI	2/9	

noor izwan architect

NOOR IZWAN ARCHITECT
39E, Jalan Sultan Azlan Shah,
51200 Kuala Lumpur
(u.p: Ar. Noor Izwan Rahim)

Tuan,

CADANGAN PEMBINAAN BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT BEAUFORT, SABAH
- Maklum Balas Kelulusan Bahan Kerja – *'Top Hung Window'* dan *'Clay Brick'*

Adalah saya dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas dan surat tuan, No. Ruj: NIA1902/KPKT/BB/BS (36) bertarikh 27 Julai 2020 yang diterima oleh pejabat ini pada 28 Julai 2020.

2. Sehubungan dengan itu, pejabat ini telah membuat semakan terhadap lukisan yang dikemukakan untuk kelulusan, berikut merupakan keputusan dan ulasan dari pejabat ini :

Bil	No. Rujukan & Tarikh Surat	Bahan	Keputusan	Ulasan
1.	NIA1902/KPKT/BB/BS(36) (27 Julai 2020) Tarikh Surat Diterima : 28 Julai 2020	*Top Hung Window* Pengeluar : **WT Aluminium & Glass PLT** Model / Bahan : **Seperti dilampirkan** Lokasi : **Tidak dinyatakan**	**DITOLAK DAN KEMUKAKAN SEMULA**	- sila kemukakan sampel bahan ke pejabat ini untuk kelulusan - ukuran dan ketebalan bahan tidak dinyatakan - sila nyatakan lokasi penggunaan bahan **Cadangan Perunding :** *- Aluminium Frame (Colour : Natural Anodised (NA))* *- Tinted Glass (Colour : Black)*

KPKT.600-3/103/2 (50)

13 Ogos 2020

Bil	No. Rujukan & Tarikh Surat	Bahan	Keputusan	Ulasan
2.	NIA1902/KPKT/BB/BS(36) (27 Julai 2020) Tarikh Surat Diterima : 28 Julai 2020	*Clay Brick* Pengeluar : **Kien Nan Industrial Co. Sdn. Bhd.** Model / Bahan : **220mm x 95mm x 65mm** Lokasi : **Balai Bomba**	**DIPERSETUJUI**	- Mengikut Kehendak **Cadangan Perunding :** - 220mm x 95mm x 65mm
3.	NIA1902/KPKT/BB/BS(36) (27 Julai 2020) Tarikh Surat Diterima : 28 Julai 2020	*Roof Cover Cliplock* Pengeluar : **Evergold Metal Roofing Sdn. Bhd.** Model / Bahan : **TCT 0.48mm Colour : Red** Lokasi : **Balai Bomba**	**DIPERSETUJUI**	- tiada halangan dengan bahan kerja - Warna akan ditentukan setelah Cadangan Skema Warna diluluskan **Cadangan Perunding :** - TCT 0.48 mm - Colour : Red
4.	NIA1902/KPKT/BB/BS(36) (27 Julai 2020) Tarikh Surat Diterima : 28 Julai 2020	*Double Sided Aluminium Foil* Pengeluar : **Foil Laminate Industries Sdn Bhd** Model / Bahan : **TAC-828FR Class O** Lokasi : **Balai Bomba**	**DIPERSETUJUI**	- tiada halangan dengan bahan kerja **Cadangan Perunding :** - TAC-828FR Class O

Bil	No. Rujukan & Tarikh Surat	Bahan	Keputusan	Ulasan
5.	NIA1902/KPKT/BB/BS(36) (27 Julai 2020) Tarikh Surat Diterima : 28 Julai 2020	*Rockwool* Pengeluar : **Rockwool Malaysia Sdn Bhd** Model / Bahan : **Rockwool** Lokasi : **Balai Bomba**	**DIPERSETUJUI**	- tiada halangan dengan bahan kerja **Cadangan Perunding :** - Rockwool
6.	NIA1902/KPKT/BB/BS(36) (27 Julai 2020) Tarikh Surat Diterima : 28 Julai 2020	*Baselok Clip* Pengeluar : **Teck Guan Sdn Bhd** Model / Bahan : **Baselok Clip** Lokasi : **Balai Bomba**	**DIPERSETUJUI**	- tiada halangan dengan bahan kerja **Cadangan Perunding :** - Baselok Clip BMT 0.95 mm

3. Pihak tuan diminta untuk mengemukakan semula dokumen yang berkaitan berdasarkan ulasan di atas **selewat-lewatnya tujuh (7) hari** dari tarikh surat ini dikeluarkan untuk tindakan selanjutnya.

4. Adalah diingatkan, sebarang pertukaran bahan adalah tidak dibenarkan melainkan mendapatkan pertimbangan dan kelulusan bertulis dari pejabat ini. Bersama-sama ini dikembalikan semula borang asal kelulusan bahan yang telah ditandatangani untuk tindakan pihak tuan selanjutnya.

Sekian, terima kasih.

KPKT.600-3/103/2 (50)

13 Ogos 2020

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,

(Ar. MOHD NURHAMLI BIN MOHD THANI RETNAM)
Ketua Penolong Pengarah Unit Seni Bina
b.p. Setiausaha Bahagian
Bahagian Pembangunan dan Pelaksanaan Projek
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

- *Ayu/Faezah*

s.k:

TSUB (PP1)

KPPK/PP

REMT UTAMA SDN BHD
Ground Floor, Lot 20,
Grace Square,
Jalan Pantai Sembulan,
88100, Kota Kinabalu , Sabah