	BK-PEMB-PK(P)-08-07	**Pindaan**	**00**
	BORANG KELULUSAN BAHAN/PEMERIKSAAN MOCK-UP	Mukasurat	**1 / 1**
		Tarikh	**12/01/2021**

BORANG KELULUSAN BAHAN/PEMERIKSAAN MOCK-UP

PROJEK: CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT BEAUFORT, SABAH No. Kontrak : KPKT/CPPP/JBPM/14/15/2019		Kontraktor : REMT UTAMA SDN BHD	
BUTIRAN KERJA KELULUSAN BAHAN/MOCK-UP/ DESKRIPSI ITEM SAMPEL: 1 Hour Fire Rated Door (FD1, FD2, FD3)		Lokasi *~~Mock-up~~/ Bahan/~~Kerja~~ : Blok Utama	Tarikh: **12/01/2021**
Model: Thung Hing -SH/SL/75/MF/02	Pengilang: THI Hardware Trading Sdn Bhd	Negara Asal:. Malaysia	Pengedar Tempatan: Serai Harmoni Sdn Bhd

PERAKUAN CPP/PERUNDING (Arkitek/~~M&E/C&S~~) **(*Jika projek R&B*):**

Saya dengan ini mengesahkan bahawa cadangan bahan/~~peralatan~~/~~*mock-up*~~ adalah mematuhi kehendak spesifikasi dan berfungsi seperti kehendak kontrak.

Disertakan :

Katalog ☐ Lukisan ☐ Sampel Bahan ☐ Spesifikasi ☐ Sijil ☐

Sampel kerja ☐ *Mock-up* ☐

Tandatangan ~~CPP/P~~erunding Arkitek/~~M&E/C&S~~* LEMBAGA ARKITEK MALAYSIA Ar. Noor Izwan b. Rahim ARKITEK No Pendaftaran LAM : A/N 157	Jawatan/Cap Rasmi noor izwan architect SP/N 157
Nama : Ar. Noor Izwan Rahim	Tarikh : 26 Feb 2021

PERAKUAN KONTRAKTOR :

Saya dengan ini berjanji akan mematuhi kehendak CPP/Perunding* dan memastikan *bahan/peralatan/mock up/kerja yang dicadangkan mengikut spesifikasi dan berfungsi seperti di dalam kontrak.

Tandatangan Wakil Kontraktor	Jawatan/Cap Rasmi REMT UTAMA SDN. BHD.
Nama : Sulastri Binti Pongot	Tarikh : 12 Jan 2021

KEPUTUSAN JKR CPP:

Dipersetujui (*concurred*) ☐

Walaupun perkara di atas telah dipersetujui, adalah menjadi tanggungjawab kontraktor bagi memastikan *bahan/peralatan/mock up/kerja mematuhi kehendak spesifikasi dan berfungsi seperti yang telah dinyatakan di dalam kontrak.

Ditolak dan perlu kemukakan semula ☐

Tandatangan KUR*(Arkitek/M&E/C&S)/Wakil PP	Jawatan/Cap Rasmi
Nama :	Tarikh

Nota: * Potong yang tidak berkenaan

REMT

SAMPLE SUBMISSION FORM

REF. NO. : RUSB/BOMBA/SSF/029

CADANGAN PEMBINAAN PROJEK BALAI BOMBA DAN PENYELAMAT BEAUFORT, SABAH

TO : AR. NOOR IZWAN - NOOR IZWAN ARCHITECT (NIA)

FROM : SULASTRI - REMT UTAMA SDN BHD

DATE : 24 Ogos 2020

MATERIAL : 1 Hour Fire Rated Door

	DESCRIPTION	COMPANY/BRAND	MODEL/TECHNICAL
1	FD 1 : Single Leaf	**Option 1 :**	1100mm (W) x 2200mm (H)
		Brand : Thung Hing	
		Manufacturer : Serai Harmoni Sdn Bhd	
		Option 2 :	
		Brand : Gere	
		Manufacturer : High Reserve Marketing Sdn Bhd	
2	FD 2 : Double Leaves	**Option 1 :**	1800mm (W) x 2200mm (H)
		Brand : Thung Hing	
		Manufacturer : Serai Harmoni Sdn Bhd	
		Option 2 :	
		Brand : Gere	
		Manufacturer : High Reserve Marketing Sdn Bhd	
3	FD 1 : Single Leaf	**Option 1 :**	900mm (W) x 2200mm (H)
		Brand : Thung Hing	
		Manufacturer : Serai Harmoni Sdn Bhd	
		Option 2 :	
		Brand : Gere	
		Manufacturer : High Reserve Marketing Sdn Bhd	

SIGNATURE :

COMMENT : For your perusal and approval.

APPROVED/RESUBMIT :

Memenuhi spesifikasi dan tiada halangan untuk disyorkan sepertimana pengesyoran terdahulu bertarikh 9 September 2020.

Rujuk lampiran disertakan.

SIGNATURE : LEMBAGA ARKITEK MALAYSIA — Ar. Noor Izwan b. Rahim, ARKITEK, No Pendaftaran LAM : A/N 157 DATE : 26 Feb 2021

ATTACHMENTS : [/] YES [ ] NO

DISTRIBUTION : [ ] CLIENT [/] ARCHITECT [ ] C&S [ ] M&E